



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

Директору МБУ ДО «Центр детского творчества»
Морозовой Л.Р.

ПРОКУРАТУРА
Г. ЩЕКИНО

ул. Советская, 21
Щекино, Россия, 301200

13.08.2019 № 07-01a-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства об образовании,
о пожарной безопасности

Прокуратурой г. Щекино с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в Комнате школьника «Мальвина» МБУ ДО «Центр детского творчества» по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Емельянова, д. 12, кв. 2.

Статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлена необходимость обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с

действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Как следует из ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ).

В результате проверки в Комнате школьника «Мальвина» МБУ «Центр детского творчества» осуществляющей деятельность по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Емельянова, д. 12, кв. 2, выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с п. 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 (далее – НПБ 110-03), в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.

Пунктом 61 ППР в РФ предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В нарушение данных требований законодательства помещения учреждения по указанному адресу не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушение указанных требований на объекте защиты не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара.

В нарушение требований п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 у эвакуационного выхода не установлено световое табло «Выход».

Выход не оборудован ручным пожарным извещателем в соответствии с требованиями п.12.41 НПБ 88-2001, п.5.3.2.10 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

В соответствии с п. 42-в ППР запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В нарушение указанного требования законодательства в помещении санузла Комнаты школьника «Мальвина» допущена эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В соответствии с п. 70 ППР в РФ объект защиты должен быть обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям №1 и 2.

В нарушение указанных требований объект защиты не обеспечен огнетушителями по указанным нормам.

В нарушение ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Таким образом, в Комнате школьника «Мальвина» МБУ ДО «Центр детского творчества» по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Емельянова, д. 12, кв. 2 не в полной мере соблюдаются требования законодательства о пожарной безопасности, что является недопустимым, так

как создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, а также может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Причиной указанных нарушений закона является ненадлежащий контроль со стороны руководства МБУ ДО «Центр детского творчества» за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности и об образовании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора.
2. Принять меры по устраниению отмеченных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших перечисленные нарушения законодательства Российской Федерации, к дисциплинарной ответственности.
4. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Щекино в письменной форме в течение месяца.

Прокурор города

старший советник юстиции

А.А.Авилов